



[www.uniseptic.ru](http://www.uniseptic.ru)  
[info@uniseptic.ru](mailto:info@uniseptic.ru)

г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.439  
**8(812) 923-14-32**  
г. Москва, Осенний бульвар, д. 23  
**8(495) 641-66-43**  
г. Нижний-Новгород, ул. Геологов, д. 1  
**8(831) 423-62-67**

## **Техническое обслуживание установки глубокой биологической очистки**

**Раз в неделю** – визуальный контроль очищенной воды.

### **Раз в 3 месяца:**

- удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса (эрлифт);
- очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот;
- очистка стенок вторичного отстойника;
- очистка фильтров воздухоудовки.

### **Раз в 6 месяцев:**

- удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса (если не имело место удаление ила с помощью мамут-насоса после 3 месяцев);
- очистка уловителя для волос в аэротенке.

**Раз в 2 года** – замена мембран компрессора.

**Раз в 5 лет** – очистка уравнительного резервуара и аэротенка от стабилизированного осадка.

**Раз в 10 лет** – замена аэрационных элементов.

Работа очистной станции полностью автоматизированная и не требует ежедневного обслуживания. Необходимо только время от времени осуществлять контроль правильности ее работы визуально при открытой крышке. В ходе ежеквартально технического обслуживания необходимо очищать метлой стенки вторичного отстойника от слоя отложившегося ила.